



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KOLNIE**

18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 4
Tel/fax.(86) 2783191,(86) 2781989,
e-mail: pssekolno@wsse.bialystok.pl

osk

HK.046.2.2022

Kolno, dnia 2022-01-10



Burmistrz Stawisk

18-520 Stawiski

Plac Wolności 13/15

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

dla Wodociągu w Stawiskach za rok 2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie działając na podstawie art. 12 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) w związku z § 21 oraz § 22 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej w roku 2021 z Wodociągu w Stawiskach i biorąc pod uwagę ich wyniki

stwierdza przydatność wody do spożycia

gdyż woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie
Urszula Teresa Gołębiowska
podpis elektroniczny

Otrzymują:

1. Burmistrz Stawisk, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 18-520 Stawiski, ul. Połowa 21
3. a/a