



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W KOLNIE  
18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 4  
Tel/fax.(86) 2783191,(86) 2781989,  
e-mail: psse.kolno@sanepid.gov.pl

HK.046.8.2023



Kolno, dnia 2023-01-11

  
Burmistrz Stawisk

18-520 Stawiski

Plac Wolności 13/15

### OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

dla Wodociągu w Karwowie za rok 2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie działając na podstawie art. 12 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) w związku z § 21 oraz § 22 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej w roku 2022 z **Wodociągu w Karwowie** i biorąc pod uwagę ich wyniki

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

gdyż woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie  
Urszula Teresa Gołębiewska  
podpis elektroniczny

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 18-520 Stawiski, ul. Polowa 21
3. a/a