

Stawiski, dnia 22 lipca 2015 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: ORG.271.1.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Budowę mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Stawiski** opublikowanego w BZP pod numerem 180948 - 2015 dnia 17.07.2015r.

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: *Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia rur falistych karbowanych systemu WRS do połączeń w systemach solarnych i grzewczych, ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 0,20 mm, maksymalnym ciśnieniu roboczym PN 10 bar i temperaturze roboczej: -40°C do +200°C izolowanych materiałem innym niż kauczuk syntetyczny, który charakteryzuje się korzystniejszymi parametrami technicznymi niż te opisane w PFU, o odporności termicznej tj. od -60°C do +230°C. Proponowana izolacja dodatkowo pokryta jest folią ochronną zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi, odporna na działanie promieni UV tym samym zabezpieczona przed ptactwem, gryzoniami itp.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość użycia w/w materiałów do połączeń w systemach solarnych i grzewczych pod warunkiem, że posiadają stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności itp. dopuszczające do stosowania na terenie Unii Europejskiej.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmiennona.

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski